



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322304003634

认证委托人名称: Rotech Antriebselemente GmbH
 认证委托人地址: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany
 生产者名称: Rotech Antriebselemente GmbH
 生产者地址: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany
 生产企业名称: Rotech Antriebselemente GmbH
 生产企业地址: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany

产品名称: 阀位指示器
 系列、规格、型号: DRE 系列
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 1 月 8 日 有效期至: 2026 年 1 月 7 日
 首次发证日期: 2021 年 1 月 8 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0004448



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2021322304003634

APPLICANT: Rotech Antriebselemente GmbH
ADDRESS: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany
MANUFACTURER: Rotech Antriebselemente GmbH
ADDRESS: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany
FACTORY: Rotech Antriebselemente GmbH
ADDRESS: Im Katzentach 16-18, D-76275, Ettlingen, Germany

PRODUCTNAME: Valve Position Indicator
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: DRE Series
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、
GB 12476.5-2013

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from: January 8, 2021

Valid until: January 7, 2026

Date of original certification: January 8, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0004370



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322304003634

附 件

产品名称： 阀位指示器

型号规格： DRE 系列

DR ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ①：代码为两位字符，代表内置开关或传感器的供应商代码，与防爆无关；
- ②：代码为1到6位字符，代表内置开关或传感器的型号，与防爆无关；
- ③：代码为E，不锈钢材质316SS；
- ④：代码为空白（封闭式外壳），S（带指示塔外壳）；
- ⑤：代码为空白（标准化），其他类型设计代码（2位或3位字符，数字1到9与字母D、H、J、L、S、Y的组合，与防爆无关）；
- ⑥：代码为1到4位字符，代表阀位指示位置，可为：A、M、Z、AZ、AM、MZ、AMZ、AAZ、AZZ、AAA、ZZZ、AAZZ、AZZZ、AAAAZ；
- ⑦：代码为1或2位字符，代表电缆引入口排列方式：
 - 0 或 1（一个接线口）
 - 2（两个接线口）
 - 10（一个系统接线口）
 - 20（两个系统接线口）
 - 11（一个系统接线口和一个电磁阀接线口）
 - 12（一个系统接线口和两个电磁阀接线口）
 - 21（两个系统接线口和一个电磁阀接线口）
 - 22（两个系统接线口和两个电磁阀接线口）
- ⑧：代码为空白（M20）或N（NPT1/2"），代表电缆引入口螺纹规格；
- ⑨：代码为1到5位字符，代表辅助性功能代码或用户代码：
 - 辅助功能性代码：可为C、E、K、M、WA、PS、AL、I、T、L、TT、SPDT、DPDT、3D、120、135、180、IST、KAB、M20、M25、NPT12、NPT34、ST、EST、BÜ、SOL、ES、SO、IP67、IP68、IP69K、X、UL、BEE、RG、CSA、MS、W、HA、ZA、MV、..%、T48、HA8、P、WS、BI2、BI；
 - 用户代码：不含以上功能性代码的其他字符组合为用户代码，与防爆无关。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号：2021322304003634

附 件

防爆标志： Ex d IIC T6 Gb
Ex tD A21 IP65 T80°C
使用环境温度：-60°C~+60°C。

电气参数： 额定电压：最高 250V
额定电流：最大 4A
额定截面积：最大4mm²

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司